编号	名称	用料做法	参考指标	附注
场1	灰土场地	1. 100厚2：8石灰黄土层，压实 2. 200厚黄土层，压实 3. 200厚碎石压入土中 4. 素土夯实	总厚度：500	1. 用于简易运动场地。 2. 场地排水坡度详见单体工程设计。
场2	砂土场地（一）	1. 120厚亚砂土层，压实 2. 200厚3：7灰土分层夯实 3. 素土夯实	总厚度：320	
场3	砂土场地（二）	1. 5厚细砂 2. 50厚钙质砂 3. 100厚炉渣垫层 4. 200厚碎石或卵石 5. 素土夯实	总厚度：355	
场4	炉渣场地	1. 100厚1：4：5石灰、黄土、炉渣，表面撒细炉渣沫压平 2. 100～150厚粗细炉渣混合垫层 3. 200～300厚级配碎石或卵石基层 4. 素土夯实	总厚度：400～550	

地下室 楼地面 踢裙内墙 顶棚涂料 外墙 屋面 室外工程 场地

编号	名称	用料做法	参考指标	附注
场5	塑胶场地（一）	1. 9（13）厚塑胶面层 2. 120厚C20混凝土垫层分仓跳格浇筑，表面拍浆抹平（分仓缝宽20，内填嵌缝膏，中距4m～6m） 3. 300厚3：7灰土分层夯实 4. 素土夯实	总厚度：429 433	1. 一般运动场地。 2. 场地排水坡度详见单体工程设计。
场6	塑胶场地（二）	1. 9（13）厚塑胶面层 2. 30厚沥青砂浆碾压平整 3. 50厚沥青混凝土碾压平整 4. 300厚3：7灰土分层夯实 5. 素土夯实	总厚度：389 393	
场7	塑胶跑道	1. 13～18厚塑胶面层 2. 30厚细粒沥青混凝土（粒径≯10） 3. 50厚中粒沥青混凝土（粒径≯20） 4. 150厚级配碎石（粒径≯30） 5. 300厚3：7灰土分层夯实 6. 素土夯实	总厚度：543～548	
场8	人造草坪场地	1. 人造草坪面层（内填石英砂、环保橡胶颗粒等） 2. 120厚C20混凝土分仓跳格浇筑，表面拍浆抹平（分仓缝宽20，内填嵌缝膏，中距4m～6m） 3. 300厚3：7灰土分层夯实 4. 素土夯实	总厚度：420	

地下室
楼地面
踢裙内墙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程 场地

编号	名称	用料做法	参考指标	附注
场9	天然草坪场地（一）	1. 天然草坪 2. 250厚种植土 3. 100厚中粗砂 4. 150厚碎石（埋设盲管） 5. 素土夯实	总厚度：500	1. 一般运动场地。 2. 场地排水坡度详见单体工程设计。
场10	天然草坪场地（二）	1. 天然草坪 2. 250厚种植土 3. 170厚砂黏土 4. 30厚粗砂 5. 土工布（200g/m²） 6. 150～350厚碎石，粒径30～70（宜设盲管） 7. 素土夯实	总厚度：600～800	
场11	嵌草砖场地	1. 80厚嵌草砖，孔内填黄土拌草籽 2. 30厚1：1黄土粗砂层 3. 100厚1：6水泥豆石（无砂）混凝土 4. 300厚天然级配碎砾石 5. 素土夯实	总厚度：510	1. 适用于绿化停车场。 2. 嵌草砖规格详见单体工程设计。