



《镇江市丹徒区浩捷仓储有限公司化工产品仓储项目》

竣工环境保护验收意见

2018年8月16日，镇江市丹徒区浩捷仓储有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、监测单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位和监测单位对该项目《镇江市丹徒区浩捷仓储有限公司化工产品仓储项目竣工环境保护验收监测报告》((2018)国森(验)字第(1318)号的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

镇江市丹徒区浩捷仓储有限公司化工产品仓储项目位于镇江市丹徒区高资镇陈丰村。项目总投资 5300 万元，其中环保投资 101.7 万元，租赁镇江顾氏磁业有限公司闲置厂区，占地 30000 平方米，总建筑面积 12470.8 平方米，仓储建筑面积 12103.8 平方米。

建设规模和建设内容：建设危险化学品仓库（其中乙类仓库 2 座，丙类仓库 2 座，丁类仓库 2 座），年周转量 20 万吨。本项目生产内容与经营范围相符。

项目员工 19 人，年工作 365 天，三班制，每班工作 8 小时。

(二) 建设过程及环保审批情况

2015 年 1 月企业委托河南蓝森环保科技有限公司编写了《镇江市丹徒区浩捷仓储有限公司化工产品仓储项目环境影响报告书》，并于 2015 年 3 月 10 日通过镇江市丹徒区环境保护局审批（审批文号为镇徒环审[2015]24 号）。项目于 2015 年 12 月竣工试运行。2018 年 6 月镇江市丹徒区浩捷仓储有限公司委托江苏国森检测技术有限公司进行建设项目竣工环境保护验收监测工作。并于 2018 年 8 月完成了《镇江市丹徒区浩捷仓储有限公司化工产品仓储项目竣工环境保护验收监测报告》编制工作。项目自开始建设、调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

(三) 投资情况

本项目总投资 5300 万元，其中环保投资 101.7 万元，环保投资占总投资比

例 1.9%。

（四）验收范围

本项目验收范围为镇江市丹徒区浩捷仓储有限公司化工产品仓储项目，建设威危险化学品仓库（其中乙类仓库 2 座，丙类仓库 2 座，丁类仓库 2 座），年周转量 20 万吨。。

二、工程变动情况

根据验收监测报告，本项目实际建设情况于《江苏省环境保护厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）的规定和要求对照，本项目无建设项目重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

建设项目主要为员工生活污水，建设有动力一体化污水处理站，日处理量 1.0m³。处理后尾水回用于厂内绿化。

2、废气

本项目废气主要是各仓库内产品可能产生的无组织废气，在厂区无组织排放。

3、噪声

本项目噪声源为风机运行时产生的噪声。公司采取了以下措施减噪：优先选用低噪声的设备，根据不同的设备采取消声、减振、以及墙体隔声等。

4、固体废弃物

本项目主要产生的固废为员工生活垃圾和废包装桶/袋、废抹布等，均按照相应的要求进行收集、处理、处置或者利用。废包装桶/袋、废抹布由镇江新宇固体废物处置有限公司处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

企业生产正常，据验收监测报告，监测期间生产负荷达到 75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

验收监测报告监测了废水进口、排口的水质、水量，均满足环评和批复要求。废水经处理设备处理后，生活废水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准，用于厂区内绿化，不外排。

3、废气



根据验收监测结果，本项目生产过程中产生的无组织二甲苯、非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)二级标准，三甲苯、乙二胺、环己胺符合环评中要求。

4、噪声

本项目验收监测期间厂界昼夜噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

5、固废

本项目固体废弃物均妥善处理，达到零排放。

6、总量控制

本项目无总量控制要求。

固体废弃物均妥善处理，零排放。满足批复总量指标。

后续要求及建议：

1、现场检查发现：仓库外存在露天存放九类化工产品的现象。乙、丙、丁类仓库所存储的化工产品存在超高堆放，未分区存储及未严格按各类存放化工产品的性质规范仓储等现象，现应急池储存大量雨水。

2、严格按照环评报告书及环评批复要求，全面落实各类污染防治措施，禁止在露天存放各类化工产品，以防止对环境造成污染。

3、根据国家各类化工产品存储的规范要求，制定严格的各项操作制度及管理制度，并定期监督检查实施情况。

4、按照环评报告书要求，定期对气体泄漏报警装置、通风等装置及应急措施（方案）进行检查及演练。

5、制定有针对性的环境管理制度及年度监测计划，并实施。

6、危险废物暂存库按规范要求，地面固化、防渗透等要求，按区域、标识暂存各类危险废物，并做好相关台账，制定制度，专人管理。

六、验收人员信息

见验收人员签到表



组长：

组员：

王亚荣
王亚强、尹常庆、谢桂民
李广志

2018.8.16



镇江市丹徒区浩捷仓储有限公司化工产品竣工环境保护验收组名单